

## Unterklassen der Brandnebenserscheinungen nach DIN 13501-1

Rauchentwicklung	Brennendes Abtropfen / Abfallen
s1: keine / kaum Rauchentwicklung	d0: kein Abtropfen / Abfallen
s2: begrenzte Rauchentwicklung	d1: begrenztes Abtropfen / Abfallen
s3: unbeschränkte Rauchentwicklung	d2: starkes Abtropfen / Abfallen