

Nachweis Kriterium 1 (Mittelwertkriterium) für Beton C20/25 (Beton Nr. 103)

Nr. i ¹⁾	Datum	Beton Nr. K	Festigkeitsklasse	Kriterium 1 (Mittelwerte)			
				f_{ci} [N/mm ²]	f_{cm} [N/mm ²]	$f_{ck} + 4$ [N/mm ²]	erfüllt
1	09. Apr	103	C20/25	30	32	29	ja
2	25. Apr			32			
3	02. Mai			35			
4	27. Mai			31	33		ja
5	31. Mai			33			
6	04. Jun			36			

- 1) Bei der Erstherstellung wird der Konformitätsnachweis in einer Reihe von 3 Prüfergebnissen geführt; für dieses Beispiel:
 Konformitätsnachweis 1: Ergebnisse Nr. 1 bis 3
 Konformitätsnachweis 2: Ergebnisse Nr. 4 bis 6